



Katowice, dn. 27.01.2012

PYTANIA OFERENTÓW - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Wykonanie uzupełniających elementów instalacji elektrycznych w budynku Centrum Czystych Technologii Węglowych Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie 1:

„Proszę podać kto wykonuje pomiary teleinformatyczne instalacji komputerowej, brak pozycji przedmiarowej?”

Odpowiedź:

Generalny Wykonawca.

Pytanie 2:

„Proszę podać kto wykonuje pomiary opraw oświetleniowych?”

Odpowiedź:

Generalny Wykonawca wykona pomiary instalacji oświetleniowej.

Pytanie 3:

„Kto wykonuje montaż gniazd komputerowych jak również instalację komputerową, ponieważ w zestawieniu materiałowym str. 9 do 10 występują gniazda i przewody, natomiast brak pozycji przedmiarowej?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w Załączniku D do SIWZ po zmianach.

Pytanie 4:

"Proszę podać czy UPS zastosowany w projekcie musi spełniać założenia projektowe, ponieważ:
- żaden UPS nie bada pojedynczych baterii, żeby tak było UPS powinien mieć system który bada każdą baterie po kolei czyli każda z baterii powinna mieć oddzielny monitoring
- coś takiego nie istnieje na rynku (było by tak drogie że bardziej opłacałoby się postawić obok drugiego UPSa)
- jest nie możliwe że przy wymianie uszkodzonych baterii zmienia się napięcie w stringu co za czym idzie jeden string ma automatycznie o ok. 50% niższe napięcia (jest to nie możliwe)."

Odpowiedź:

- UPS ma posiadać możliwość monitorowania parametrów całego łańcucha baterii (a nie pojedynczych akumulatorów).
- Istnieje rozwiązanie pozwalające na programową zmianę ilości akumulatorów w łańcuchu baterijnym UPSa. Oferowany UPS ma posiadać możliwość konfiguracji długości łańcucha baterii.

Pytanie 5:

„W wycenie instalacji detekcji gazów można uwzględnić ilość detektorów równej ilości punktów poboru danego gazu lub przyjąć jeden detektor na pomieszczenie. Prosimy o podanie ilości detektorów w pomieszczeniach?”

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu detekcji gazów w wybranych pomieszczeniach. Sposób jego realizacji należy do Wykonawcy, oczywiście zgodnie z założeniami ujętymi w Załączniku F do SIWZ.